

Cable Tube CT

Kabelröhren/-boxen

Beschreibung

Bestehend aus zwei Halbschalen mit intumeszierendem Inlay. Besonders leicht in der Anwendung zur Errichtung von einfachen Abschottungen in Kernlochbohrungen.

Einsatzbereiche

- Einsatz als Einzelabschottung.
- Einsatz als Nachbelegungsvorkehrung.
- Einsatz in leichten Trennwänden, Massivwänden, Massivdecken und Holzbau (CLT-Wände und -Decken)



Lieferung und Verpackung

Cable Tube CT								Stopfenset		
Verpackung	Karton									
Baulängen	150 mm			200 mm		300 mm		-	-	-
Durchmesser	60	90	120	90	120	90	120	60	90	120
Packungsinhalt	2 Halbschalen und 2 Melaminharz-Stopfen							10 Stk.		
Artikelnummer										
Ø 60	01276101			-		-		01276996		-
Ø 90	01279101			01279201		01279301		-		01279996
Ø 120	01271151			01271201		01271301		-		01271996

Alle Angaben in mm

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de

Cable Tube CT



Technische Daten

Verwendbarkeitsnachweis	ETA-16/0016
Farbe	Grau, Innenlining rot
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Halbschalen aus PVC, • Innenlining aus intumeszierendem Gewebe, • Verschluss aus Weichschaumstopfen
Halbschalenverschluss	Klickverschluss
Abmessungen/ Ausführungsvarianten	<p>Ø 60 mm / Länge 150 mm</p> <p>Ø 90 mm / Länge 150 mm Ø 90 mm / Länge 200 mm Ø 90 mm / Länge 300 mm</p> <p>Ø 120 mm / Länge 150 mm Ø 120 mm / Länge 200 mm Ø 120 mm / Länge 300 mm</p>
Schallschutz	64 (-2;-6) dB Dn, e; Dn, w (C; Ctr)

Lagerung	Lagerung im Innenbereich bei Raumtemperatur (+5 °C bis +30 °C).
Sicherheitshinweise	Kein Gefahrstoff nach GefStoffV und kein Gefahrgut nach GGVS/ADR.
Leistungserklärung (DOP)	0127-CT_CT-ML-CABLE-TUBE

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	ETA-16/0016	System Cable Tube	max. EI 120 gem. EN 13501-2
		Novasit BM	
	KB Nr. 322042005-A	FLAMRO Produkte in CLT Wänden	max. EI 90 gem. EN 13501-2
KB Nr. 321100703-A	FLAMRO Produkte in CLT Decken		
	Z-19.53-2324	System Cable Tube	Feuerbeständig (90 min.)
	Z-19.53-2482	Novasit COMBI 90	
	Z-19.53-2329	Flammotect COMBI 90	

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (06.2023) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.